



경북특별자치도 군산시 공항로 191(산북동)
Tel : 063-463-0278 / Fax : 063-463-0287



성적서번호 : KEL23-W0806

시험결과

페이지 (3) / (총5)

2. 단일성 시험결과

시험실 환경	온도 (℃)	습도 (% R.H.)	기압 (hPa)
	13.5 ± 0.1	52 ± 1	1 023.0 ± 0.5
시험 설정 조건	향온실 온도	보호열상자 온도	저온실 온도
	(20 ± 1) ℃	(20 ± 1) ℃	(0 ± 1) ℃
	저온실 기류풍속		기류 방향
	(2.0 ± 0.5) m/s		시험체 방향
시험장비 규격 (H×W×D)	보호 열상자 (mm)	향온실 (mm)	저온실 (mm)
	2 300 × 2 200 × 800	3 800 × 3 400 × 2 320	3 800 × 3 400 × 2 280

시험결과		1회	2회	3회
온도 (℃)	향온실 공기온도	20.22	20.24	20.24
	보호 열상자 공기온도	20.22	20.24	20.26
	저온실 공기온도	-0.24	-0.22	-0.20
열량 (W)	가열장치 공급열량	8.72	8.73	8.74
	기류교반장치 공급열량	17.51	17.50	17.51
	교정열량	17.55	17.56	17.63
	시험체 통과열량	8.68	8.67	8.62
열관류저항 (m ² K/W)		5.307	5.307	5.337
평균 열관류저항 (m ² K/W)		5.32		
열관류율 (W/(m ² K))		0.19		