

시험성적서

성적서번호 : CT18-048660

첨부 1. 시험 요약서

시료명(모델명)	Skytech 5T
시험체 구성	- (항온측) 석고보드 9.5 mm + 석고보드 9.5 mm + 나등급 단열재 140 mm + OSB합판 11.1 mm + 스카이텍 5 mm + 공기층 15 mm + 세라믹사이딩 14 mm (저온측) - 시험체 총 두께 : 204.1 mm (전열면적 : 2.25 m²)
단열재 구성	- 스카이텍 구성 - Aluminium 0.035 mm + E-glass fiber needle mat 4.555 mm + Glass cloth 0.4 mm + Aluminium 0.01 mm - 단열재 두께 : 140 mm - 단열재 형태 : 완전충진형
보조 구성요소	- 시험체 및 시험체 틀 간 백업재 충진 및 테이프 마감
시험방법	- KS F 2277 : 2017 - 부속서 C
비고	- 본 시험을 위한 시험체는 의뢰자가 제공한 정보이며, 구성 시험체는 첨부4와 같음.

열관류율 [W/(m ² ·K)]	0.17
---------------------------------	------

